

风机盘管机组检测

检测项目	检测参数	计价单位	收费价格 (元)	备注	报告周期(工 作日)	标准	取样要求	取样频率	仪器设备
风机盘管机 组实验室检 测	规格、供冷量 、供热量、风 量、出口静压 、功率	台	3500		7天	GB/T 19232-2003	机组铭牌完整，配 件齐全，外观良好	每个单位工程的风机盘管机 组，按同一厂家的风机盘管 机组复验2%，但不得少于2台 并覆盖各种型号。	风机盘管热工性能和噪声 实验室
	噪声	台	1000						